



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26,
электронный адрес: Ugpn@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

Предписание № 9/1/1-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению
детского сада комбинированного вида № 6**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения государственного инспектора Узловского, Киреевского
(наименование органа ГПН)

районов и г. Донской Тульской области по пожарному надзору

**ВРИО начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской
области майора вн. службы Ерзаулова А.А. № 9 от «25» февраля 2020 г.,**

ч.4 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«10» марта 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«13» марта 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«20» марта 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

Старшим дознавателем ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской
области Быковым Андреем Вячеславовичем

была проведена плановая/выездная проверка в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
**объект защиты – здания, помещения и территория муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 6 (объект категории
Чрезвычайно высокого риска) по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Дубовка, ул.
Куйбышева, д.8**

проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

совместно с **Заведующей МКДОУ д/с комбинированного вида № 6 Молчанова Людмила
Григорьевна**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
I.	В здании детского сада автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	П. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей	До 09.02.2021 г.	

		при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
2.	В здании детского сада в помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности».	П. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	До 09.02.2021 г.	
3.	Отсутствует исполнительная документация на систему АПС и СОУЭ	П. 61 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме";	До 09.02.2021 г.	
4.	Выход на чердак из лестничной клетки не оборудован закрепленной стальной стремянкой.	П. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	До 09.02.2021 г.	
5.	Приемно-контрольный прибор не расположен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.(ПКП расположен на лестничной клетке)	П. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности».	До 09.02.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области майор внутренней службы Быков А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 20 » марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(Handwritten signature)
(подпись)

Заведующий МКДОУ д/с комбинированного вида № 6 Молчанова Людмила Григорьевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 20 » марта 2020 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.